


ANÁLISIS DE AGUA
Nº de Muestra: A / 245904
Identificación del Cliente

| | | |
|----------------------|--|------------|
| Nombre Fiscal | BIRNAU S.L. | 1761 |
| Dirección | AVDA. DE RAIGUER, 4 CONSELL BALEARES 07330 | |
| Teléfonos | 645295606 971142272 | Fax |

Identificación de la Muestra

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| Referencia Cliente | AGUA ROSEN TRETA SOLLER | Fecha Toma Muestra | 17/03/2020 11:00:00 |
| Recogida por | REMITENTE | Fecha Recepción | 17/03/2020 11:37:13 |
| Método muestreo | | Fecha Inicio Analisis | 17/03/2020 |
| Motivo de control | | Fecha Final Análisis | 20/03/2020 |
| Más información sobre la muestra | | Fecha Emisión Informe | 20/03/2020 |

| RESULTADOS ANALITICOS | | CALIBRACIÓN | METODOLOGÍA |
|---------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|
| Aerobios a 22°C | <1 UFC/ml | < 100 | Siembra en Masa |
| Coliformes Totales | <1 UFC/100 ml | AUSENCIA | Filtración Membrana |
| E.coli β-glucuronidasa positiva | <1 UFC/100 ml | AUSENCIA | Filtración Membrana |
| Turbidez | 0,89 NTU | < 5 | Nefelometría |
| pH | 7,98 | 6,50 - 9,50 | Electrodo Específico |
| Conductividad a 20°C | 501 μS/cm | < 2.500 | Electrodo Específico |
| Amonio (NH4) | <0,05 mg/l | < 0,50 | Espectrofotometría de Absorción |
| Nitritos (NO2) | <0,02 mg/l | < 0,50 | Espectrofotometría de Absorción |
| Nitratos (NO3) | 1,2 mg/l | < 50 | Espectrofotometría de Absorción UV |
| Dureza Total | 15 °F | | Volumetría |
| Cloruros (Cl) | 27 mg/l | < 250 | Volumetría |

Calificación del Ensayo/Resultados
ESTADO TÉCNICO-SANITARIO de la muestra analizada: CORRECTO

Legislación

Real Decreto 7 de febrero 2003, Núm. 140/2003. Reglamentación Técnico-Sanitaria por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. BOE Num. 45. DESARROLLADO POR: Decreto 53/2012 de 6 de julio, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Islas Baleares. AMPLIADA CON: el Desarrollo del Artículo 27.7 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero (Documento consensuado con las CCAA y aprobado el 9 de marzo de 2005).



 Técnico Laboratorio
Susana Ruiz

**institut
biotecnològic**
de les illes balears



 Dirección Técnica
María Marroig

Los valores marcados con el signo * indican que el resultado obtenido supera el valor máximo admisible según la normativa.
Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el día/hora indicada en este informe.
Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.